



金沢市立兼六中学校

事務室通信

第6号

令和7年1月30日

兼六中学校

TEL 263-2458

施設・整備面での環境整備について

●今月はGIGAスクール環境整備について紹介します。

本校の課題は以下の3点です。

課題

① 2の6教室のモニター音不調

2の6教室のモニターの音が、校内放送時に聞こえなくなる時があり生徒の教育活動に支障をきたしている。

② あすなろ学級の校内放送不可

あすなろ学級の教室まで校内放送の配線が来ておらず、隣の理科室に移動して校内放送を視聴しなければならない。

③ 新体育館のWi-Fi環境

新体育館のアクセスポイントが入りに口に設置されており、ステージでのクロムブック使用時にWi-Fiが届かず、授業が中断してしまう。

対策

① 2の6教室のモニター音不調

GIGA教育のモニターやアクセスポイントが導入された4年前からすでに不調が見られたと教員から報告がありました。学校指導課のGIGA担当者に状況を報告し、三谷産業の担当者に早急に対応してもらえるよう申請しました。

対応①

2の6の天井にあるAP（アクセスポイント）の不具合では？との事で調査をしてもらいましたが、APに不具合はありませんでした。



対応②

三谷産業の調査により、廊下にある配電盤からのケーブルが導入当初から古いタイプのケーブルを使用している事がわかりました。早急に新しいケーブルに交換してもらいましたが、2学期の終業式で校内放送使用時に、音が出ない不具合を発生させました。



対応③

2の6教室のモニターを最新モニターに交換していただき、校内放送時に使用しているサイレックスも調整してもらいました。三谷産業の最高戦力と言われている3名の方 ○ にも来校していただき、対応していただきました。



最新のモニター



調整後のサイレックス



●これで、2の6教室モニターの不具合は解消されたと思いますが、今後も注視していきたいと思っています。

②あすなろ学級の校内放送不可

あすなろ学級が3階に新設された時に校内放送用のケーブル配線をしていなかったようです。隣の理科室へ移動して校内放送を視聴していたようですが、あすなろ学級で校内放送が視聴できるように配線工事をお願いしました。理科室からうまく配線を繋げる事ができ、あすなろ学級の教室で校内放送が見られるようになりました。

●作業をしていただいている三谷産業アドニスさんです。



③新体育館の Wi-Fi 環境

アクセスポイントの位置を新体育館の中央に動かせば Wi-Fi が届くとの事なのですが、学校予算で行うのか、国の補助が使用できるのかを学校指導課の GIGA 担当者と連絡を取りながら、環境整備を進めていきたいと思ひます。



●その他、第2理科室のモニターが、リモコンを操作していないのに、突然、ついたり消えたりする現象が起こっています。三谷産業の3名の方にも調査してもらいましたが、特に原因は見当たらないそうです。少し背筋が寒くなる気がします、注視していきたいと思ひます。

●今年度、綺麗になった箇所を紹介します。

①から⑥までは事務通信第4号に紹介しています。

⑦ 各階エキSPAN段差補修

教育総務課対応



⑧ 新体育館ステージ幕

学校修繕対応



令和6年度兼六中学校環境紹介

現在の兼六中学校の環境を紹介いたします。

第2理科室

※このモニターが勝手に可動します。



●事務通信では兼六中学校の安全、環境美化対策等をお知らせしていきます。ご意見等ございましたら、兼六中事務室、寺前事務主査、児玉主事までご連絡ください。